

## Stookvoorschriften Gemeente Weert

Bij het stoken gelden in principe de volgende voorschriften welke deel zullen uitmaken van de ontheffingen:

### Ontheffing ingevolgde artikel 10.63 Wet milieubeheer

- a. het stoken mag geen gevaar of hinder opleveren voor de omgeving, indien tijdens het stoken blijkt dat het verkeer dan wel bewoners in de omgeving last hebben van hinderlijke rookgassen, dan moet het stoken onmiddellijk worden gestaakt;
- b. na afloop van het stoken moeten de vuurresten volledig worden gedoofd en moeten de verbrandingsresten zo spoedig mogelijk, echter ten laatste binnen 1 week, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd en afgevoerd; gewezen wordt hierbij op artikel 13 van de Wet bodembescherming, het stoken mag geen bodemverontreiniging veroorzaken;
- c. het te stoken materiaal mag uitsluitend bestaan uit droog hout in natuurlijke toestand (d.w.z. ongeverfd, niet behandeld);
- d. er moet zorg worden gedragen voor een goede verbranding zodat de rookontwikkeling zo gering mogelijk is; het stoken mag niet plaatsvinden als sprake is van een door berichtgeving via radio en/of TV kenbaar gemaakte waarschuwingsfase van verhoogde concentratie luchtverontreiniging.

### Ontheffing ingevolge artikel 5.5.1 van de APV

- a. het vuur moet onder toezicht staan van minstens twee meerderjarige personen die moeten toezien op de veiligheid van de toeschouwers (de aanwezigheid van bijvoorbeeld een gediplomeerd BedrijfsHulp Verlener wordt aanbevolen), de ontheffing dient op verzoek aan de controlerende instanties (politie, brandweer, gemeente) te worden getoond;
- b. het stoken moet plaatsvinden op een afstand van:
  - meer dan 30 meter van een gebouw, een opstapeling van oogstproducten, een erfbeplanting, hoogspanningsleidingen
  - meer dan 100 meter van een bos-, heide- of duinterrein of veengrond
  - meer dan 100 meter van brandgevoelige objecten zoals bijvoorbeeld tankstations of op een door de brandweer goedgekeurde plaats;
- c. er moet zodanig worden gestookt dat geen vliegvuur ontstaat, bij windkracht 6 of meer mag het stoken geen doorgang vinden;
- d. de stookplaats mag niet groter dan 1m<sup>2</sup> zijn en moet op de daarvoor bedoelde plaats worden aangelegd, tevens mag de ondergrond van de vuurstapel niet meedoen aan de verbranding;
- e. in de nabijheid van de stookplaats moet voor onmiddellijk gebruik tenminste beschikbaar zijn:
  - meerdere schoppen;
  - twee met water gevulde emmers van minimaal 10 liter;
  - een poeder- of schuimblusser met een minimale inhoud van 6 kg poeder of 9 liter schuim, waarvan de laatste keuring (welke moet voldoen aan NEN2559) minder dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden.